



सत्यमेव जयते

26330

भारत सरकार

Government of India

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Department of Consumer Affairs

राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पश्चिमी क्षेत्र)

NATIONAL TEST HOUSE (Western region)

प्लॉट सं. एफ-१०, एम.आई.डी.सी. मरोल, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 093
Plot No. F-10, M.I.D.C., Marol Andheri (E), Mumbai - 400 093



परीक्षण प्रमाण पत्र

INTERIM/FINAL REPORT

0204

Number of Copies issued Single

TEST CERTIFICATE

परीक्षण प्रमाण पत्र सं.
Test Certificate No

जारी होने की तिथि

कोड नं

पृष्ठ

पृष्ठों की संख्या

NTH(WR)/CH(P)/2022/0061

Date of Issue

Code No

Page

No of Pages

13/05/2022

1651647368921

1

2

जिसे जारी करना है

Issued To

पता

Address

RUDRA ENTERPRISE

81/19A, Makarpura GIDC, Near Vadsar Bridge, Near Gujrat
Aluminium, Vadodara, Gujrat-390010

ग्राहक का सन्दर्भ सं एवं दिनांक
Customer's Ref. No.

RE1/TEST/WOOD/22

Date: 02/05/2022

पंजिका सं एवं दिनांक
Register No & Date

0061/NTH(WR)/CH(P)/04/05/2022

परीक्षण सामग्री का विवरण
Description of Test Item

Paint coated Wood Panel

परीक्षण सामग्री का पहचान
Identification of Test Item

One coated wood panel received. Stated as Company Name-
Rudra Enterprise, Sample Name- Royal Paint, Colour-White,
Batch No. REW/01/22

नमूना का विशिष्टि (यदि हो)
Product Specification (If any)

नमूना प्राप्ति की तिथि
Date of Receipt of the Test Item

04/05/2022

कार्य सम्पादन की तिथि
Date(s) of Performance of Tests

From: 04/05/2022

To: 13/05/2022

व्यावहृत प्रणाली का पहचान
Method(s) used for Test

Standard Test Procedure

नमूना प्रक्रिया जहाँ प्रासंगिक हो
Sampling Procedure where relevant

Not Applicable

Tested By

J Srinivas Rao

Srinivas Rao J

SA(Chemical)

Checked By

Dr. Mangesh P. Gharpure

Scientist- C (Chemical)

Approved By

Dr. Anath Bandhu Mondal

Scientist- C (Chemical)



सत्यमेव जयते

20330

भारत सरकार

Government of India

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Department of Consumer Affairs

राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पश्चिमी क्षेत्र)

NATIONAL TEST HOUSE (Western region)

प्लॉट सं. एफ-१०, एम.आई.डी.सी. मरोल, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 093

Plot No. F-10, M.I.D.C., Marol Andheri (E), Mumbai - 400 093

परीक्षण प्रमाण पत्र

INTERIM/FINAL REPORT

Number of Copies issued Single

TEST CERTIFICATE

परीक्षण प्रमाण पत्र सं.

Test Certificate No

NTH(WR)/CH(P)/2022/0061

जारी होने की तिथि

Date of Issue

13/05/2022

कोड नं

Code No

1651647368921

पृष्ठ

Page

2

पृष्ठों की संख्या

No of Pages

2

Sl. No.

Test Name

Test Result

Limit

1

Fire Resistance Test

Coated wood panel exposed directly to the LPG flame at 45 deg. angle at one point for 30 minutes. Coating charred at the flame exposed portion and spreading of the flame was observed up to 130mm from the origin.

टिप्पणी
Note

कैफियत
Remarks

NOT : LEGALLY USE

Tested By

J. Srinivas Rao

Srinivas Rao J

SA(Chemical)

Checked By

Dr. Mangesh P. Gharpure

Dr. Mangesh P. Gharpure

Scientist- C (Chemical)

Approved By

Dr. Anath Bandhu Mondal

Dr. Anath Bandhu Mondal

Scientist- C (Chemical)

Note : Please See Overleaf / सूचनार्थ : कृपया पृष्ठ के पीछे ध्यान दें ।

49896