



सत्यमेव जयते

26330

भारत सरकार

Government of India

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Department of Consumer Affairs

राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पश्चिमी क्षेत्र)

NATIONAL TEST HOUSE (Western region)

प्लॉट सं. एफ-१०, एम.आई.डी.सी. मरोल, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 093

Plot No. F-10, M.I.D.C., Marol Andheri (E), Mumbai - 400 093

परीक्षण प्रमाण पत्र

INTERIM/FINAL REPORT

Number of Copies issued Single

TEST CERTIFICATE

परीक्षण प्रमाण पत्र सं.

Test Certificate No

NTH(WR)/CH(P)/2022/0061

जारी होने की तिथि

Date of Issue

13/05/2022

कोड नं

Code No

1651647368921

पृष्ठ

Page

1

पृष्ठों की संख्या

No of Pages

2

जिसे जारी करना है

Issued To

पता

Address

RUDRA ENTERPRISE

81/19A, Makarpura GIDC, Near Vadsar Bridge, Near Gujrat
Aluminium, Vadodara, Gujrat-390010

ग्राहक का संदर्भ सं एवं दिनांक

Customer's Ref. No.

RE1/TEST/METAL/22

Date: 02/05/2022

पंजिका सं एवं दिनांक

Register No & Date

0061/NTH(WR)/CH(P)/04/05/2022

परीक्षण सामग्री का विवरण

Description of Test Item

Paint coated Metal Panel

परीक्षण सामग्री का पहचान

Identification of Test Item

One coated Metal panel received. Stated as Company Name-
Rudra Enterprise, Sample Name- Royal Paint, Colour-White,
Batch No. REW/01/22

नमूना का विशिष्टि (यदि हो)

Product Specification (If any)

नमूना प्राप्ति की तिथि

Date of Receipt of the Test Item

04/05/2022

कार्य सम्पादन की तिथि

Date(s) of Performance of Test

From: 04/05/2022

To: 13/05/2022

व्यावहृत प्रणाली का पहचान

Method(s) used for Test

Standard Test Procedure

Not Applicable

नमूना प्रक्रिया जहाँ प्रासंगिक हो

Sampling Procedure where relevant

Tested By

Srinivas Rao J

SA(Chemical)

Checked By

Dr.Mangesh P. Gharpure
Scientist- C (Chemical)

Approved By

Dr. Anath Bandhu Mondal
Scientist- C (Chemical)

Note : Please See Overleaf /सूचनार्थ : कृपया पृष्ठ के पीछे ध्यान दें।

49895



26330

भारत सरकार

Form No : NTH (WR)/MUM-5

Government of India

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Department of Consumer Affairs

राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पश्चिमी क्षेत्र)

NATIONAL TEST HOUSE (Western region)

प्लॉट सं. एफ-१०, एम.आई.डी.सी. मरोल, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 093

Plot No. F-10, M.I.D.C., Marol Andheri (E), Mumbai - 400 093

परीक्षण प्रमाण पत्र

TEST CERTIFICATE

INTERIM/FINAL REPORT

Number of Copies issued Single

परीक्षण प्रमाण पत्र सं.
Test Certificate No

NTH(WR)/CH(P)/2022/0061

जारी होने की तिथि
Date of Issue

13/05/2022

कोड नं
Code No

1651647368921

पृष्ठ
Page
2पृष्ठों की संख्या
No of Pages
2

Sl. No.

Test Name

Test Result

Limit

1

Fire Resistance Test

Coated metal panel exposed directly to the LPG flame at 45 deg. angle at one point for 90 minutes. Coating charred at the flame exposed portion and spreading of the flame was observed up to 130mm from the origin.

टिप्पणी
Noteकैफियत
Remarks

Tested By

Srinivas Rao J

SA(Chemical)

Checked By

Dr.Mangesh P. Gharpure
Scientist- C (Chemical)

Approved By

Dr. Anath Bandhu Mondal
Scientist- C (Chemical)

Note : Please See Overleaf / सूचनाय : कृप्या पृष्ठ के पीछे ध्यान दें ।

49896